



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@yandex.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району  
152025 г. Переславль? ул. Менделеева 47 "а" 2-00-11

**Предписание N102/1/102**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

«30» июля 2019 года

г. Переславль-Залесский

11 ч. 30 мин.

Лисецкой Мариной Владимировной, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору) на основании распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору **Корнилова Романа Юрьевича № 102 от 01 июля 2019 г.**; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказа МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"; Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (приложение 1).

в период с 11 ч.00 мин. «08» июля 2019 г. по 11 ч.00 мин. «30» июля 2019 г. проведено плановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в отношении объекта защиты, принадлежащего Муниципальному дошкольному образовательному учреждению Горкинскому детскому саду, расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., Переславский район, д. Горки, ул. Центральная, д. 2,

совместно с заведующим детским садом Стариковой Екатериной Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	Не оборудовано АУПС (автоматическая установка)	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1	20.01.2020 г.	

	пожарной сигнализации) помещение электрощитовой	и ч. 3 ст.6; НПБ 104-03; СП 5.13130.2009* прил. А.		
2.	Не проведена огнезащитная обработка конструкций чердачного помещения	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	20.01. 2020 г.	
3.	Руководителем не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки огнетушителей	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 70 Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя	01.10. 2019 г.	
4.	Специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности не согласованы со структурным подразделением территориальных органов МЧС России	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 3, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 п. 53	01.10. 2019 г.	
5.	Допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции (в сушилке)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.42 Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	01.10. 2019 г.	
6.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности (отсутствует знак ручного пожарного извещателя у сушилки, в старшей группе, в младшей группе, у входа для	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 33; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1	20.01. 2020 г.	

	школы)	и ч. 3 ст.6; ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе, по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)		
7.	Проложены коммуникационные трубы на путях эвакуации	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 36 При эксплуатации эвакуационных путей запрещается устраивать пороги, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей	20.01.2020 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы по  
Переславскому району  
Лисецкая Марина Владимировна  
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



(подпись)  
М.Л.П.

«30» июля 2019 г.

**Предписание для исполнения получил(а):**  
Заведующий Муниципальным дошкольным образовательным учреждением Горкинским детским садом Старикова Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» июля 2019 г.

✓   
(подпись)